

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

UAB „TERRA ENERGY“
 Beržuonos g. 19, 02121 Vilnius
 Tel.: +370 686 626 92

Modelis, identifikavimo duomenys:

WW3P-8200 /tipas: S-WWHP3P-9500

Serijinis numeris:

Oro-vandens šilumos siurblys [taip/ne] NE

Vandens-vandens šilumos siurblys [taip/ne] -

Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip/ne] TAIP

Žematemperatūris šilumos siurblys [taip/ne] NE

Ar yra papildomas šildytuvas [taip/ne] TAIP

Kombinuotas šildytuvas su šilumos siurbliu [taip/ne] NE

Pateikiami parametrai esant vidutinei temperatūrai

PARAMETRAI	SUTARTINIS ŽENKLAS	VERTĖ	VIENE TAI
Vardinis šilumos atidavimas*	P_{rated}	8,28	kW
Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai T_j			
$T_j = -7$	P_{dh}	8,28	kW
$T_j = +2$	P_{dh}	8,28	kW
$T_j = +7$	P_{dh}	8,28	kW
$T_j = +12$	P_{dh}	8,28	kW
T_j = perėjimas į dvejopo šildymo režimą temperatūra (-7°C)	P_{dh}	8,28	kW
T_j = ribinė veikimo temperatūra (-10°C)	P_{dh}	8,28	kW
Oro-vandens šilumos siurblių atveju - $T_j = -15^\circ\text{C}$ (jei TOL < -20°C)	P_{dh}	-	kW
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra	T_{biv}	-7	°C
Ciklinis pajėgumas šildymo režimu	P_{cyc}	-	kW
Blogėjimo koeficientas (**)	C_{dh}	0,9	-

PARAMETRAI	SUTARTINIS ŽENKLAS	VERTĖ	VIENE TAI
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas	η_s	185	%
Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai T_j			
$t_j = -7$	COP_d	4.62	-
$t_j = +2$	COP_d	4.62	-
$t_j = +7$	COP_d	4.62	-
$t_j = +12$	COP_d	4.62	-
T_j = perėjimas į dvejopo šildymo režimą temperatūra (-7°C)	COP_d	4.62	-
T_j = ribinė veikimo temperatūra	COP_d	4.62	-
Oro-vandens šilumos siurblių atveju - $T_j = -15^\circ\text{C}$ (jei TOL < -20°C)	COP_d	-	-
Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Ribinė veikimo temperatūra	TOL	-10	°C
Ciklinis efektyvumas	COP_{cyc}	-	-
Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra	WTOL	55	°C

Jei C_{dh} nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė $C_{dh} = 0,9$.

*pagal ES direktyvą 813/2013 III pr., 4 lentelę

KITI PARAMETRAI

Vartojamoji galia ne aktyviają būseną			Papildomas šildytuvas		
Išjungties būsena P_{off}	0,001	kW	Vardinis šilumos atidavimas P_{sup}	6,0	kW
Termostato išjungties būsena P_{to}	0,046	kW	Tiekiamos energijos rūšis:	elektra	
Budėjimo (Stand by mode) P_{sb}	0,013	kW	Metinis energijos suvartojimas	3703 kWh	
Karterio pašildymo tenas, P_{ck}	0,030	kW	Qhe		

Pajėgumo valdymas	PASTOVUS		Oro-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis oro srautas (lauko)		
Garso galios lygis (patalpoje/lauke)	40/-	dB		-	m ³ /h
Išmetamų azoto oksidų kiekis NOx	-	mg/kWh	Vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis srautas (vandens ar tirpalo)	1,40	m ³ /h